

LCD パネル付き Smart-UPS 装置のコントロールコンセントグループ制御機能

サポートのお知らせ

第 1 版 2013.5

1. はじめに

ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 を使用し、UPS を SNMP カードによるネットワーク制御する電源管理構成において、LCD パネル付き Smart-UPS 装置の機能を利用することで、UPS のコンセントグループ単位による制御が可能になりました。ご使用にあたっての注意事項を以下に記載いたしますので、ご購入前にご確認ください。

2. 対象ハードウェア/ソフトウェア

ハードウェア：

LCD パネル付き Smart-UPS 装置 + SNMP カード(N8180-60)

SNMP カード(N8180-60)には最新の FW(rev 6.0.6 以上)を適用ください。

次のホームページからダウンロードを行い、SNMP カードの FW アップデートを行ってください。

<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>

* SNMP カードの FW Rev は、Internet Explorer 等から SNMP カードへアクセスしログイン後、以下の A)~C)のいずれかの方法にて表示される「Application module information」または「Application Module」の Version の値をご確認ください。

- A) 「Help」 「About System」
- B) 「Administration」 「General」 「About」
- C) 「About」 「Network」

注意

下記装置について、装置前面に LCD パネルはありますが、Smart-UPS 装置の仕様上、ESMPRO/AC の「コントロールコンセントグループ制御」機能はご利用いただけません。ご注意ください。
(「コントロールコンセントグループ制御」を利用しない運用であれば、問題なくご使用いただけます。)

N8180-68	Smart-UPS 500
N8180-69	Smart-UPS 750
N8142-33	Smart-UPS 1200

ソフトウェア：

UL1046-G01 ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0

UL1046-902 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0

上記製品に、下記アップデート (ESMARC50-01-201305) の適用が必要です。

【公開ページ】 ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 Update

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=9010102519>

3. 注意事項

- ・本機能についての動作概要や設定方法の詳細は、製品のホームページに公開中の ESMPRO/AC Enterprise のセットアップカードをご確認ください。(上記アップデートにも添付されています。)
- ・本機能は、上記の対象 HW 以外ではお使いになれません。

4. 今後の最新アップデートの入手方法

2 項のアップデート以降にリリースされるアップデートは下記のように検索して入手することが可能です。

・<https://www.support.nec.co.jp/GuidanceModuleDownload.aspx>

カテゴリから選ぶ

運用管理

サーバ管理

・<http://www.support.nec.co.jp/PSHome.aspx>

修正物件ダウンロード

キーワードで検索

< ESMPRO/AutomaticRunningController の最新アップデート >

検索キーワード: ESMPRO/AutomaticRunningController

(C) Copyright NEC Corporation 2013. All rights reserved.

本文書は予告なく変更する場合があります。本文書の著作権は日本電気株式会社に帰属します。本文書の全部または一部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することを禁止します。本文書に掲載するソフトウェア製品名およびソフトウェアバージョンは、2013年5月時点のものです。

最新の情報は、ホームページ(http://www.nec.co.jp/esmpro_ac/)でご確認ください。