

業務用蓄電システム用

ESS-C-010015B1、ESS-C-010020B1

ESS-C-020015B2、ESS-C-020020B2

ESS-C-010015B2、ESS-C-010020B2

ESS-H-002006B

取扱説明書 正誤表

取扱説明書に変更がありますので、以下に示します。

ページ	位置	正誤内容	
9	1.2 使用上のお願い	変更前	＜リチウムイオン電池モジュールの輸送に関して＞ リチウムイオン電池は、国連(UN)の「危険物輸送に関する勧告」により、Class9 危険物に分類されています。本システムに内蔵のリチウムイオン電池モジュールは、離島および寒冷地での設置・使用を意図していませんので、この勧告に規定された試験は実施していません。したがって本システムに内蔵のリチウムイオン電池モジュールの輸送は陸送に限られ、船および航空機での輸送はできません。
		変更後	＜リチウムイオン電池モジュールの輸送に関して＞ リチウムイオン電池は、国連(UN)の「危険物輸送に関する勧告」により、Class9 危険物に分類されています。本システムに内蔵のリチウムイオン電池モジュールは、この勧告に規定された試験は実施していません。したがって本システムに内蔵のリチウムイオン電池モジュールの輸送は陸送に限られ、船および航空機での輸送はできません。 ※移設等のリチウムイオン電池の輸送検討される場合には、販売店までご連絡ください。